

# RØMNINGSPLAN

## SYMBOLFORKLARING

	HÅNDSLUKKER
	BRANNSLANGE
	MANUELL MELDER
	BRANNALARMSENTRAL
	RØMNINGSUTGANG
	FLUKTVEI
	HER STÅR DU

## BRANNINSTRUKS

Brann må straks varsles til 110  
Lukk dører og vinduer og forlat bygget  
Hvis mulig, forsøk å slukke  
Registrer deg på angitt samlingsplass

## ORIENTERINGSPLAN



## OSLO KOMMUNE OMSORGSBYGG

### SLOREÅSEN BARNEHAGE

### BRANNTEGNING - PLAN 1. ETG.

Dato	30.06.2014	Prosjekt	736 OBY 2D	Blad	888_01	Skala	1:100	Blad E
Infratek Norge AS		Infratek AS		Infratek		Infratek		

# INFRAGLOW RØMNINGSPLAN

Økonomisk - Sikkert - Miljøvennlig - Energibesparende

## BESKRIVELSE

Rømningsplaner utført i etterlysende materiale på klar akryl med standardstørrelse A3 og med gode etterlysende egenskaper. Rømningsplaner kan også produseres på alternative materialer og i forskjellige størrelser og som vil motstå miljøpåvirkninger på stedet. Planen skal inneholde nødvendig informasjon i forbindelse med bransikkerhet, rømning og evakuering av personer i byggverket. Beregnet for montasje flatt på vegg.

## BRUKSOMRÅDE

Formålet med rømningsplaner er å hjelpe personer til å orientere seg i forhold til de prosjekterte flukt- og rømningsveiene. Enhetlig utforming av rømningsplaner gir gjenkjennelseeffekt hos personer i byggverket og derved bidrar til effektiv og trygg rømning under alle forhold. Riktige utførte rømningsplaner vil være et godt supplement til byggverkets visuelle ledesystem for rømning i henhold til NS 3926-1.

## PLASSERING

Rømningsplaner skal plasseres på steder med god tilgjengelighet slik at de er lett synlig for brukerne av byggverket. Plasseringen bør være iøynefallende og lesbar for personer med nedsatt syn eller leseevne og godt lesbar fra synsvinkelen til en som står eller sitter i rullestol. Det etterstrebes at planen er minst mulig reflekterende.

## SYMBOLER

Planen skal inneholde symboler for rømning og brann samt en kort branninstruks og vi utvikler og produserer rømningsplaner i henhold til NS 3925:2013. Symbolene skal være i samsvar med NS-EN ISO 7010:2013.

## KVALITET

Infraglow rømningsplaner vil ha en god utførelse og kvalitet noe som gir lang levetid, etterlysende egenskaper vil være i samsvar med gjeldende regelverk.



Besøksadresse  
Breivollveien 31  
0668 Oslo

Postadresse  
Pb 63 Alnabru  
0614 Oslo

Telefon sentralbord  
+47 23 12 88 00  
www.infraglow.no

infraglow@infratek.no

  
**Infratek**